

Białystok, dnia 1 marca 2020r.

NDZ.233.2.2021.AM

## Strona internetowa

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na: „Dostawę do ZUOK Hryniewicze energooszczędnych opraw oświetleniowych”.

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o., udziela wyjaśnień dotyczących treści Zapytania ofertowego:

### Pytanie 1.

Czy Zamawiający może wskazać na jakiej wysokości docelowo mają być zamontowane oprawy?

### Odpowiedź ad 1.

Zamawiający wyjaśnia, że oprawy będą montowane na wysokości 8-12 metrów.

### Pytanie 2.

Czy Zamawiający może wskazać czy oprawy będą montowane na zewnątrz czy wewnątrz budynków?

### Odpowiedź ad 2.

Oprawy będą zamontowane wewnątrz budynku (hali).

### Pytanie 3.

Czy Zamawiający zaakceptuje oprawy, których kąt świecenia wynosi 120° lub 90°? Jeśli tak, Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, który wariant Zamawiający preferuje.

### Odpowiedź ad 3.

Zamawiający dopuszcza wariant kąta świecenia 120°

Z uwagi na powyższe Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego w następujący sposób:

dotychczasowy zapis w pkt. 1 Zapytania ofertowego, o treści:

„Kąt świecenia: 100°”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kąt świecenia: 100° do 120°”



15-110 Białystok, ul. Kombatantów 4, tel.: 085 653 94 44, fax: 085 652 23 12  
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097008  
Kapitał zakładowy 37 072 936,- zł, NIP: 542-020-03-81, REGON: 050001472 BDO 000004343  
Konta bankowe: Bank Pekao S.A. 21 1240 5211 1111 0000 4929 2415, SBR Bank 55 8769 0002 0391 1178 2000 0010  
www.lech.net.pl, e-mail: biuro@lech.net.pl

Administratorem Danych Osobowych jest PUHP „LECH” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok.  
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przekazywanych w korespondencji e-mailowej na domenę poczty elektronicznej lech.net.pl dostępna jest pod adresem [http://www.lech.net.pl/pl/ofirmie/polityka\\_prywatnosci/](http://www.lech.net.pl/pl/ofirmie/polityka_prywatnosci/)  
Zarząd PUHP „LECH” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok oświadcza, że Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o „przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych” (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 118 z późn. zm.).

**Pytanie 4.**

Jaka długość linki/łańcucha ma posiadać oprawa do tego typu montażu?

**Odpowiedź ad 4.**

Zamawiający nie jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi na te pytanie, z uwagi na prowadzoną modernizację hali. Dokładne parametry będą znane dopiero po jej ukończeniu. Wysokość, na jakiej będą montowane oprawy, to od 8 do 12 metrów.

**Pytanie 5.**

Czy lampa musi posiadać przewód 3x2,5 mm<sup>2</sup> z wtyczką, czy tylko wyjście kablowe z takowym przewodem? Jeśli tak to jaką długość przewodu należy uwzględnić?

**Odpowiedź ad 5.**

Zamawiający dopuszcza Lampy z 2 metrowym przewodem 2,5mm<sup>2</sup>.

Z uwagi na powyższe Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego w następujący sposób:

dotychczasowy zapis w pkt. 1 Zapytania ofertowego, o treści:

„Przyłącze elektryczne: przewód 3x2,5 mm<sup>2</sup> + wtyczka”

*otrzymuje następujące brzmienie:*

„Przyłącze elektryczne: przewód 3x2,5 mm<sup>2</sup> + wtyczka lub przewód 2m 2,5 mm<sup>2</sup>”

PROKURENT  
  
mgr inż. Konrad Godebski

PROKURENT  
  
Hanna Koltun