RZUT DACHU

1:50



UWAGA:

1. Klasa konstrukcji: EXC2.
2. Warunki wykonania: PN–EN 1090–2+A1:2012, opis techniczny.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe.
4. Rysunek rozpatrywać łącznie z kompletną dokumentacją projektową.
5. Wszelkie rozbieżności i nieścisłości konsultować z nadzorem autorskim przed rozpoczęciem realizacji obiektu.
6. Konstrukcję przystosować do procesu cynkowania zgodnie z wymogami ocynkowni po uprzednim zaakceptowaniu przez projektanta przyjętych rozwiązań.
7. Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji stalowej fundamenty należy obsypać i zagęścić wg wytycznych zawartych w opisie technicznym. Po montażu konstrukcji stalowej wykonać podlewki montażowe oraz uzupełnić betonem podwaliny w strefach przysłupowych.
8. Elementy związane z branżą technologiczną i instalacyjną przed realizacją należy zweryfikować i w razie potrzeby, po uzyskaniu akceptacji projektanta, dostosować do ostatecznie przyjętych rozwiązań.
9. Wymiary wymaganych otworów w konstrukcji oraz układ i lokalizację oryglowania stolarki okiennej i bramy przed realizacją należy zweryfikować i w razie potrzeby elementy konstrukcji dostosować do ostatecznie przyjętych rozwiązań.
10. Elementy RL... montowane do słupów stanowią tężnik tychże słupów – zmiana położenia ww elementów oryglowania wymaga akceptacji projektanta.
11. Przyjęto obniżenie podwaliny w strefie bramy segmentowej celem umożliwienia doprowadzenia warstwy utwardzonej do posadzki hali – w razie zmiany koncepcji należy przed prefabrykacją konstrukcji stalowej odpowiednio dostosować podwalinę oraz długość słupków RL.18 i RL.18.1.

Obiekt:	**HALA MAGAZYNOWA**	*Projektant:* mgr inż. Karol Pieńkowski PDL/0004/PBKb/18
Faza:	**PROJEKT WYKONAWCZY**	
Adres:	**Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku 15-113 Białystok, ul.Gen. Wł. Andersa 40 F**	
Tytuł rys.:	RZUT DACHU	

Branża:	*Data:*	*Skala:*	*Nr rys.:*	*Rew:*	A3+
Konstrukcja	28.10.2020	1:50	PW-KS-M2	A	