PUHP LECH Spółka z o.o.

www.odpady.bialystok.pl

Białystok, dnia 13 września 2019r.

NDZ.231.17.2019.DM

Wszyscy zainteresowani wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Budowa dwóch hal targowych wraz z infrastrukturą techniczną, murów oporowych, miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku"**.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm., dalej „ustawa Pzp") Zamawiający Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH" Spółka z o.o. udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:

Pytanie 1.

W dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej brakuje opisu technicznego do przyłączy wod.-kan. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź ad 1.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez uzupełnienie Dokumentacji Projektowej (TOM III SIWZ) o projekt wykonawczy przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotowy projekt wykonawczy stanowi załącznik do niniejszego pisma i jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 2.

W przedmiarze robót sanitarnych przyłączy wod.kan. ujęto „Przecisk rurą wodociągową dwuwarstwową z płaszczem ochronnym PE100 RC PN10 SDR17 o śr. 160x9,5 mm", natomiast na rysunku SZ01 (Plan sytuacyjny przyłącza wodno-kanalizacyjne) zaznaczono przewiert sterowany. Jaką technologię robót należy wykonać?

Odpowiedź ad 2.

Przyłącze wodociągowe należy wykonać metodą przewiertu sterowanego.

PROKURENT
mgr inż. Konrad Godebski

WICEPREZES
mgr Anna Pisiecka