







## SUPERHEATER 2




Section F-F  
Przekrój F-F  
1.2




Section D-D  
Przekrój D-D  
1:2




Section E-E  
Przekrój E-E  
1:2




Item 1.3  
Pozycja 1.3  
1:2




Item 1.4  
Pozycja 1.4  
1:1





Section A-A  
Przekrój A-A  
1:2



Section B-B  
Przekrój B-B  
1:2




Detail B  
Szczegół B  
1:2



$$A+B \geq T$$


Detail C  
Szczegół C  
1:2

Typical welds  
Spoiny typowe



Item 1.2  
Pozycja 1.2  
1:1



Section C-C  
Przekrój C-C  
1:1

Typical welds  
Spoiny typowe

APPERTAINING DRAWINGS / Rysunki przynależne:  
ZUOK\_DP\_240\_03\_0.21.0.001 - SH 2 - assembly

Note: / Uwaga :

1. Coils shall be marked 1-2 / Wezownice oznaczyc 1-2
2. Min.distance between welds 200mm /Min.odleglosc miedzy spoinami 200mm

Koldbukning af rør / Cold bending of tubes:	
Rørdimensioner / Tube dimension	Ø 38x5
Bukkeradius / Bending radius	R 50 mm
Kravn til bøjning / requirements for bending	EN 12952
Ovalitet / Ovality	Max. 10 %
Godstykkelse indv. (fortykkelse) / W.T. inside	Min. 3,90 mm
Godstykkelse udv. (fortykkelse) / W.T. outside	Min. 3,43 mm
Varmehandling / Heat Treatment	No/Yes

01	Dodano uwagi dokumentacja powykonawcza	2015.02.04	M.P.	J.K.	H.S.
	Add note documentation as-built				
00	FIRST ISSUE / PIERWSZE WYDANIE	2013-08-12	M.P.	J.K.	H.S.
REW	OPIS	DATA	OPRA.	SPRAW.	ZAT.



Fabryka kotłów SEFAKO S.A.  
ul. Przemysłowa 9, 28-340 Sędziszów



UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

**Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo - Produ**  
"LECH" Sp. z o.o. w Białymstoku,  
ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok





S.A.,  
 arsanawa,  
 40

Cespa Compania Espanola  
 de Servicios Publicos,  
 Auxiliares S.A. Avenida de la Catedral,  
 68. 08002 Barcelona.

Keppel Seghers Belgium N.V.,  
 Hoofd 1 B-2830 Willebroek

**Grontmij**  
ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań,  
tel. (61) 864 93 00; fax (61) 864 93 01  
e-mail: [biuro@grontmij.pl](mailto:biuro@grontmij.pl)

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (ZUOK) W BIAŁYMSTOKU-KONTRAKT Nr

## SH 2 bundles - bundles

Przegrzewacz SH 2 - tury pęzka						
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ		PODPIŚ
GL Projektant		NAME		instalacyjno- obrotowa		
Projektant		NAME				
Opracował		M.P.				
Sprawdził		J.K.				
SKALA	DATA	STADIUM DOKUMENTACJI	BRANŻA	NR RYS.	REWIZJA	
1:15	24-06-2013	POMYŚLNOŚĆ	TECHNOLOGIA	ZUOK_DP_240_03_0.21.0.205	01	

Q:\12174\_BALYSTOK\_WTE\01\_BELAMODEL1\01\181-Civil guideline\Rev\12174\_181\_01\_1000.rvt

ZŁOŻ. DP. 240.03.0.21.0.205.01-PRZĘGROZEWACZ SH 2-BIURYPECZKA